

29-7-91

3316
29-7-91

Βαλαβάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πάρνηθας 53
Ταχ. Κώδικας: 13671 Αχαρνές
Πληροφορίες: Γ. Στάμου
Γραφείο
Τηλέφωνοι 2440003-4

Βαθμός Ασφαλείας
Αχαρνές 24 - 7 - 1991
Αριθ. πρωτ. 2915 / αραι10
Βαθμός Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Προστασίας Δασών
Τμήμα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών
ΚΟΙΝ: α) Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής
β) Δασαρχείο Κορίνθου Κορίνθου

ΘΕΜΑ: Συμπεράσματα από επίδειξη συστήματος κατάρτισης πυρκαγιών

Σχετ.: 77996/4315/17-7-91 έγγραφό σας

Μετά από την επίδειξη που παρακολουθήσαμε από το Δασαρχείο Κορίνθου έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Εκφράζουμε τον θαυμασμό μας για το προσωπικό του συγκεκριμένου Δασαρχείου που προχώρησε με δική του πρωτοβουλία σε χρήσιμες μετατροπές στα πυροσβεστικά οχήματα και στον εξοπλισμό τους και τα προσάρμοσε στις συγκεκριμένες συνθήκες αντιπετώπισης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του.

Παρόμοια προσπάθεια που έγινε πανελληνίως με αφορμή έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμάτας δεν ευδαιμόνησε για τους εξής λόγους:

- α) Οι σωλήνες υψηλής πίεσεως που προμηθευτήκαμε (πλαστικοί) ήταν ακατάλληλοι για πυρκαγιές
- β) Δεν δόθηκαν εννιάδες κατευθύνσεις από την κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα κάθε Δασαρχείο να προσπαθεί να εφαρμόσει αποσπασματικά και πειραματικά τη νέα αυτή τεχνολογία
- γ) Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να έχουμε σήμερα (όσα Δασαρχεία έχουν εφαρμόσει αυτό το σύστημα) διχόγνωμίες για τη χρησιμότητα του και για τη δυνατότητα μεταφοράς νερού σε μεγάλες υψομετρικές διαφορές.

Πάντως η εφαρμογή του συστήματος στο Δασαρχείο Κορίνθου για τη μεταφορά του νερού με σωλήνες 1 (ντσας διαφέρει ουσιαστικά από την προσπάθεια του 1989 γιατί δεν χρησιμοποιεί σωλήνες υψηλής πίεσεως (οι καναβίνες 1 (ντσας είναι (δίας ανταχής σε θραύση με τις καναβίνες 1 3/4 που χρησιμοποιούν τώρα τα πυροσβεστικά). Πρόκειται δηλ. για μια αντικατάσταση των σωλήνων 1 3/4 με σωλήνες 1 (ντσας.

Οι λόγοι αυτής της αντικατάστασης είναι η οικονομία νερού και η ευκολία χρήσεως (οικονομία προσωπικού). Και οι δυο λόγοι είναι σημαντικοί και δικαιολογούν νομίζουμε την προσπάθεια αντικατάστασης.

Επίσης και άλλες μετατροπές που είδαμε (αυτόματες βαλβίδες, νέες εξόδους, μετατροπές σε φίλτρα κ.α.) είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και πρέπει να μελετηθούν και εφόσον αποφασί-

Επιτηρητής των Ιδίων Μέσων

[Handwritten signatures and notes]

ΑΡΧΕΙΟ
Ο. ΑΡΧΙΟ Γ. ΜΗΝΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μετρώς 6.0.91

στούν, να προχωρήσουμε σε μετατροπές για όλα τα δασαρχεία σε όλη την Ελλάδα.

Εχοντας όμως και την αρνητική εμπειρία του 1989 πρέπει να αποφασιστούν και να γίνουν ενιαία για όλη την Ελλάδα και σε εγγυημένα συνεργεία και όχι πειραματιζόμενοι κατά δασαρχείο και με ερασιτεχνικές μετατροπές του κάθε συνεργείου, γιατί μελλοντικά δεν θα υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας των Π.Ο. της δασικής υπηρεσίας.

- 0 -

Δασάρχης Πάφου

Ευφρόνη Ντούρος
Διευθύντρια με 7^ο βαθμό